回答
工事名:中山地区水道管路緊急改善舗装工事(2工区)

番号	質問事項	回答
1	第3号明細書(工事費明細)について 第4号明細書の添付がありません。 諸経費明細、経費条件を記載してください。	別添資料をご確認ください。
2	交通規制について 全面通行止めなのか、片側交互通行なのか記載がありません。	全面通行止となります。
3	D-2代価表について 第1号明細書では、0.2㎥バックホウと表記されていますが D-2代価表では、0.45㎥バックホウで積算されています。 0.2㎥と0.45㎥どちらでしょうか？	0.45㎥で積算をお願いします。
4	D-4、D-5代価表について 10t車で記載されています。 全面通行止めであれば可能ですが、片側交互通行の場合は条件に合いません。 設計変更の対象になりますでしょうか。	2で回答させていただいたとおり、全面通行止を予定しておりますが、現場条件が合致しない場合は変更対象となりますので別途協議してください。