

令和 8 年度

# 設 計 書

工 事 名 御来屋1区中継ポンプ場 水中ポンプ更新工事

工事場所 大山町御来屋 地内

## 工 事 概 要

- 1、 工 事 名 御来屋 1 区中継ポンプ場 水中ポンプ更新工事
- 2、 工 事 場 所 大山町御来屋 地内
- 3、 工 事 内 容 No.2 水中汚水ポンプ更新（1 台）

## 御来屋1区中継ポンプ場 水中ポンプ更新工事 仕様書

### 一般事項

- 1 本工事は関係法令その他特に定めるもののほか、本仕様書に準拠して作業にあたらなければならない。  
本仕様書に特に定めのない事項については、協議の上実施するものとする。
- 2 本工事は、別紙位置に係る水中ポンプの更新を行う。
- 3 法令、条例等の適用、関係諸官庁に関する必要な届け出、手続等は発注者がこれを行うとともに、現場にて問題が生じた時は、請負者は常に発注者と密接な連絡を保ち、工事作業に支障が無いよう十分協議するものとする。
- 4 本工事の際には、付近の構造物その他を棄損しないように注意すること。棄損した場合は、発注者に直ちに報告し、請負者の責において速やかに復旧しなければならない。
- 5 本工事にあたっては現在稼働中の設備であり、機能に支障をきたさぬように万全の処置を施して行わなければならない。
- 6 現場は下水道施設であることから、環境衛生には十分注意すること。

### 工事仕様

#### 1 留意事項

- (1) 施工にあたっては、現地の状況を十分調査の上、材料等準備・着手すること。
- (2) 設計変更が生じた場合は、速やかに発注者と協議をし、承認を得た上で着手するものとする。

#### 2 設備一覧

- (1) 御来屋1区中継ポンプ場 水中ポンプ (No.2) 1台  
(ア) 仕様・施工方法の詳細及び付帯施工については、設計書のとおり。
- (2) その他  
製品メーカー側の仕様変更が生じた場合、また、施工中不具合が発生した場合は、発注者と十分協議し、承認書類等において方針を決定する。



位置図（詳細）



# 内 訳 書

No.1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
御来屋1区中継ポンプ場 水中ポンプ更新工事						
No.2水中汚水ポンプ		1	台			別添明細書 No.1
取替作業費		1	式			
試運転調整費		1	式			
直接工事費計						
諸経費 (現場管理費・一般管理費)			%			
工事価格計						
消費税		10.0	%			
工事費計						

# 明 細 書

No.1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
御来屋1区中継ポンプ場 水中ポンプ更新工事						
1. No.2水中汚水ポンプ	型式:CNWX801(P)	1	台			
	80Φ×0.747m <sup>3</sup> /min×11.5m					
	3.7kw×200V×60Hz×4P					
	質量:92.0kg/台					
	ポンプケーシング材質:FC250					
	ハネグルマ材質:FC250					
	シャフト材質:SUS420J2					
	標準塗装:50μm(黒)					
	ケーブル長:20m					
	スライド:P80G用パッキン付き					
合計						