

回答

工事名:大山町立図書館受変電設備更新工事

番号	質問事項	回答
1	キュービクルの既設基礎のアンカーボルトは再使用とするのか、 或いは新たにアンカーを施工するのか、ご教示ください。	既存アンカーボルトの再使用を想定しています。
2	昨今、トランスの規格が新しくなり、従来よりも寸法が大きくなる 傾向があるが、キュービクルの筐体は既存と同程度の寸法と考 えて良いのかご回答ください。	既存と同程度と想定しています。
3	上記に関連して、もしも、キュービクルの筐体が大きくなる場合 には、基礎を増し打ちする必要があると思われるが、この点につ いて、増し打ちが必要な場合はその寸法などについてご回答くだ さい。	上記の通り、必要ないと考えています。