回答
工事名:大山町拠点保育園照明LED化改修工事(大山きゃらぼく保育園)

番号	質問事項	回答
1	改修建物で足場組立(ローリング足場) 1基とあるが、足場組立が必要な部屋名と天井高を教えて頂けますか。	遊戯室です。 遊技室は天井が扇型になっています。天井高は最高 5.2mです。